

**Občina Idrija**

Mestni trg 1

5280 Idrija

**Številka:3500-19/2014-2****Datum: 2.2.2015****ZADEVA: Smernice OPPN "Industrijska cona Godovič"**

Komunala Idrija na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 102/2004 in ZGO-1B Ur.l. RS, št. 126/2007), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Ur.l. RS, št. 27/09), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in koncesijskem razmerju (Ur.l. RS, št. 15/09), Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija (Ur.l. RS, št. 15/09) ter vaše vloge št. 3510-19/2014, prejete dne 14.1.2015, ter projektne dokumentacije št. 1106, ki jo je izdelalo podjetje Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, izdaja smernice za **OPPN "Industrijska cona Godovič"** na parcelni številkah, kot jih obravnava projekt št. 1106.

**KOMUNALA d.o.o.**  
**IDRIJA****2**



## SMERNICE

### 1. VODOVOD

- Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN "Industrijska cona Godovič" in bo priključen na javno vodovodno omrežje se na podlagi njegovega PGD projekta izdela soglasje za priključitev.
- Na območju je potrebno projektno urediti zagotavljanje požarne varnosti.
- Obstoječi vodovod v sp. delu industrijske cone je potreben obnove v dolžini cca. 240m. (parc. št. 1144/22, 1148/4, 1143/13 in 1144/28, vse k.o. Godovič)
- Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati **Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Ur.l. RS, št. 115/2011)**.

### 2. FEKALNA KANALIZACIJA

- Za vsak objekt, ki bo zgrajen v območju OPPN "Industrijska cona Godovič" in bo priključen na javno kanalizacijsko omrežje se na podlagi njegovega PGD projekta izdela soglasje za priključitev.
- V primeru novih priključitev stavb na ČN Godovič, je potrebno novogradnja oz. povečanje kapacitete čistilne naprave.
- Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati Pri vseh gradbenih delih je potrebno upoštevati **Pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija (Ur. l. št. 29/2013)**.
- Vse meteorne vode se ločeno od fekalnih odvajajo v drenažo, vodotok ali obstoječi meteorni kanal.

### 3. KOMUNALNI ODPADKI

- Za vsak objekt, ki bo zgrajen na območju OPPN "Industrijska cona Godovič" in bo povzročitelj ostankov komunalnih odpadkov se na podlagi njegovega PGD projekta izdela soglasje za priključitev.
- Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati **Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. št. 84/98) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. št. 20/01, 13/03 in 41/04)**.

Izdelal:

Martin Kržišnik



5  
KOMUNIKASI

